



ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

**ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ**

ДБН В.2.2-9-2009

Зміна № 1

Видання офіційне

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
2018



ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

**ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ**

ДБН В.2.2-9-2009

Зміна № 1

Видання офіційне

Київ
Мінрегіон України
2018

Мінрегіон України, 2018

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

Сторінка 1

Сторінок 2

Зміна № 1 ДБН В.2.2-9-2009
"Будинки і споруди.
Громадські будинки та споруди. Основні положення"

- 1 РОЗРОБЛЕНО: Публічне акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ПАТ "КИЇВЗНДІЕП)
- За участю: Державна служба України з надзвичайних ситуацій ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України" Український науково-дослідний інститут цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій
- 2 ВНЕСЕНО: Департамент з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку Мінрегіону України
- 4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 14.06.2018 р. № 143, з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України" (2018-10-01)

ТЕКСТ ЗМІНИ

Розділ 4 "Пожежна безпека"

Перший і другий абзаци пункту 9.2.7 викласти в новій редакції:

"9.2.7 У будинках з умовною висотою понад 26,5 м всі сходові клітки повинні бути незадимлюваними. При цьому не менше 50 % сходових кліток мають бути незадимлюваними типу Н1. В громадських будинках замість незадимлюваних сходових кліток Н1 допускається проектувати незадимлювані сходові клітки Н4 за умови виконання 9.7-9.10, 9.13-9.34, 9.37-9.44, 9.45 (допускається застосовувати теплоізоляцію інженерних систем з матеріалів групи горючості Г1, які прокладаються у шахтах і проектувати магістральні трубопроводи та стояки каналізації та водостоків з матеріалів групи горючості Г1, які прокладаються у шахтах), 9.47, 9.48 (крім останнього речення), 9.49, 9.50, 9.52-9.56, 9.57 (крім класу вогнестійкості протипожежних клапанів, який допускається приймати EI 45), 9.58 (крім класу вогнестійкості протипожежних клапанів та огорожувальних конструкцій, який допускається приймати EI 60 (REI 60)), 9.59-9.61, 9.64, 9.65, 9.66 (крім класу вогнестійкості протипожежних перегородок, який допускається приймати EI 120 та влаштування огорожі вентиляторів на покритті), 9.67-9.72, 9.75-9.84, 9.86-9.105 (для будинків з умовною висотою до 47 м допускається приймати для забезпечення внутрішнього пожежогасіння чотирма струменями з мінімальними витратами води 5 дм³/с на один струмінь), 9.106-9.108, 9.110- 9.121 ДБН В.2.2-24 та проведення розрахунків шляхів евакуації."

ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-9-2009

Сторінка 2

Сторінок 2

Код УКНД 91.040.10

Ключові слова: громадські будинки та споруди, пожежна безпека, протипожежний захист, евакуаційні виходи, незадимлювані сходові клітки, нормативні посилання

* * * * *

Редактор – А.О. Луковська
Комп'ютерна верстка – В.Б.Чукашкіна

Формат 60x84¹/₈. Папір офсетний. Гарнітура "Arial".
Друк офсетний.

Державне підприємство "Укрархбудінформ".
вул. М. Кривоноса, 2А, м. Київ-37, 03037, Україна.
Тел. 249-36-62

Відділ реалізації: тел.факс (044) 249-36-62 (63, 64)
E-mail: uabi90@ukr.net

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців
ДК № 690 від 27.11.2001 р.